



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA-GERAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS
DIVISÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO



Laudo de Exigências nº LE-06727/23
DGST

PROTOCOLO

Processo: E27/41199/11210/2023
OBM: DGST
Data de entrada: 21/08/2023

REFERÊNCIAS DA EDIFICAÇÃO

Endereço: RUA JOSÉ PAULO PANARO - S/Nº - SÃO LUIZ - SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Classificação: F-3 - CENTRO ESPORTIVO E DE EXIBIÇÕES
Complemento: TODA EDIFICAÇÃO
Finalidade: ESTÁDIO DE FUTEBOL
Lotação: 750
Necessita de Certificado de Vistoria Anual (CVA): SIM

CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO

Quantidade de pavimentos: 3
Mezanino/jirau: NÃO
Área total construída: 1630,72 m²
Lojas/Salas: NÃO
Piscina em área comum: SIM
Construída ou licenciada anteriormente ao código: SIM, ANTERIOR À VIGÊNCIA DO DECRETO 42/2018, PORÉM POSTERIOR A DO DECRETO 897/1976

RESPONSÁVEIS PELA EDIFICAÇÃO

Responsável Legal: PADUANO ESPORTE CLUBE
CPF/CNPJ: 29244662000199
Prof. Resp. pelo Levantamento Arquitetônico: EVALDO SILVA ALMENARA CARDOSO -
CREA: 2019081369
Prof. Resp. pelo Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico: KÊNIA DE SOUZA - CREA:
2020106664
Cadastrado: 02-081 - ITAFIRE COMÉRCIO E INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA-GERAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS
DIVISÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

- ART Nº 2020230212283-ELABORAÇÃO DE PROJETO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS-ÁLVARO JOSÉ DE SÁ GONÇALVES-CREA: 1992102676
- ART Nº 2020230129175-ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO-KÊNIA DE SOUZA-CREA: 2020106664

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO:

- APARELHO EXTINTOR
- HIDRANTE E MANGOTINHO
- SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- ALARME DE INCÊNDIO
- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
- ESCADA DE EMERGÊNCIA NÃO ENCLAUSURADA
- PLANO DE EMERGÊNCIA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
- SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
- HIDRANTE URBANO DO TIPO COLUNA
- ACESSO DE VIATURAS
- SEGURANÇA ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO (RESISTÊNCIA AO FOGO DOS ELEMENTOS DA CONSTRUÇÃO)
- CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

OBSERVAÇÃO(ÕES):

1) Por ocasião da solicitação do Certificado de Aprovação (CA) ou Certificado de Vistoria Anual (CVA), o requerente deverá apresentar as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART)/ Registros de Responsabilidade Técnica (RRT), em conformidade com a Nota Técnica nº 1-01 – Procedimentos administrativos para regularização e fiscalização – Parte 1 – Regularização e as demais previstas em Notas Técnicas específicas, cujas numerações deverão constar no referido CA ou CVA.

2) Fica estabelecida a lotação de 750 (setecentos e cinquenta) pessoas sentadas na arquibancada.

RJ, 28 de setembro de 2023.

Elaborado por: João Flávio Braz Machado

Major BM - Rg CBMERJ - 31.278-5

Analista


Assinado eletronicamente em 28/09/2023 às 14:21:04.

Conferido por: Charbio Marchett Pinho Guijarro

Coronel BM - Rg CBMERJ - 19.802-8

Diretor-Geral de Serviços Técnicos

Assinado eletronicamente em 28/09/2023 às 14:35:03.



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA-GERAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS
DIVISÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO